ЗАО «ПРОМПРИБОРКОМПЛЕКТ»

428000, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Соляное, д.5
т./ф. (8352) 63-05-20, 63-05-21, т. 633-955, 63-50-30

E-mail: ppribork@cbx.ru
http://www.prompriborkomplekt.ru/

КАРТА ЗАКАЗА

на устройство электроисполнительное регулирующее взрывозащищенное
УЭРВ1М

ЗАКАЗЧИК:

Наименование предприятия
адрес_____тел. _____

Диаметр условного прохода трубопровода Ду, мм
(выбирается из ряда: 25, 40, 50 80,100, 150, 200, 250)

Давление регулируемой среды МПа (выбирается из ряда: 1,6; 2,5; 4,0; 6,3)

Тип регулирующего клапана:
С - 25с48нж; ЛС - 25лс48нж; НЖ - 25нж48нж

Тип привода (стандартные):
- МЭП 6300/63-63-IIВТ4-03 для Ду 25, 40, 50, 80, 100, 150;
- МЭП 6300/160-160-IIВТ4 для Ду 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250;
- МЭПК 6300 - IIВТ4 для Ду 25, 40, 50, 80, 100, 150;
- AUMA * для Ду 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250.

Тип блока сигнализации положения выходного вала (датчика)**
- БСПТ-21;
- БСПИ-21;
- БСПТ-26.1 (обновленный БСПТ-26);
- БСПТ-IIВТ6;
- БСПР-IIВТ6;
- БСПМ-IIВТ6.

Материал ответных фланцев:
- сталь 20;
- сталь 09Г2С;
- 12Х18Н9Т.

Примечание***

УЭРВ1М	-		-		-		-		-					шт.
УЭРВ1М	-		-		-		-		-					шт.
УЭРВ1М	-		-		-		-		-					шт.
УЭРВ1М	-		-		-		-		-					шт.
УЭРВ1М	-	100	-	6,3	-	ЛС	-	МЭП-6300/63-63-IIВТ4-03	-	БСПТ-26.1	-	ст. 09Г2С		1	шт.

Примечание:
* требуется заполнение дополнительного опросного листа
** применяемость блоков сигнализации положения:
- БСПТ-21 для МЭП-6300/160-160-IIВТ4, МЭП-6300/10-63-IIВТ4;
- БСПИ-21 для МЭП-6300/160-160-IIВТ4, МЭП-6300/10-63-IIВТ4;
- БСПТ-26 для МЭП-6300/63-63-IIВТ4-03, МЭП-6300/63-25-IIВТ4-03, МЭП-6300/125-40-IIВТ4-03
- БСПТ-26.1 (разработан взамен устаревшего БСПТ-26)
- БСПТ-IIВТ6 для МЭПК-6300-IIВТ4
- БСПР-IIВТ6 для МЭПК-6300-IIВТ4
- БСПМ-IIВТ6 для МЭПК-6300-IIВТ4
*** указываются иные требования не входящие в стандартное обозначение или карту заказов

Устройство УЭРВ1М поставляется в комплекте с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепежом.

Рекомендуется применять: пускатели бесконтактные реверсивные ПБР 3А или трехпозиционные тиристорные усилители серии ФЦ-0620 для бесконтактного управления трехфазными двигателями электрических исполнительных механизмов систем автоматического регулирования технологическими процессами.